

Območje	MestoOdvzema	DatumOdvzema	Parameter	Rezultat	Enota	MejnaVrednost	DatumZaključka	Ocena
Vodovod Preddvor	Preddvor, Belska cesta 44	7.06.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	11.06.2024 11:42	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Belska cesta 44	7.06.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	11.06.2024 11:42	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Belska cesta 44	7.06.2024	Temperatura vode	12,6	°C	/	11.06.2024 11:42	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Belska cesta 44	7.06.2024	Temperatura zraka	18	°C	/	11.06.2024 11:42	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Belska cesta 44	7.06.2024	Vonj	brez posebnosti		/	11.06.2024 11:42	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Belska cesta 44	7.06.2024	Število kolonij pri 22 °C	6	CFU/mL	100	11.06.2024 11:42	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Belska cesta 44	7.06.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	11.06.2024 11:42	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Amonij	<0.02	mg/L	0,5	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	/	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Električna prevodnost (20°C)	218	µS/cm	2500	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Motnost	0,11	NTU	/	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,4	mg/L	5	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Temperatura vode	9,3	°C	/	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Temperatura zraka	7	°C	/	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Vonj	brez posebnosti		/	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	pH	7,9		9,5	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	17.04.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	14.10.2024	Enterokoki	0	CFU/100 mL	0	18.10.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	14.10.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	18.10.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	14.10.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	18.10.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	14.10.2024	Temperatura vode	11,2	°C	/	18.10.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	14.10.2024	Temperatura zraka	10	°C	/	18.10.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	14.10.2024	Vonj	brez posebnosti		/	18.10.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	14.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	18.10.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Osnovna šola, kuhinja, pipa	14.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	18.10.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	5.02.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	9.02.2024 13:36	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	5.02.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	9.02.2024 13:36	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	5.02.2024	Temperatura vode	8,1	°C	/	9.02.2024 13:36	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	5.02.2024	Temperatura zraka	- 1	°C	/	9.02.2024 13:36	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	5.02.2024	Vonj	brez posebnosti		/	9.02.2024 13:36	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	5.02.2024	Število kolonij pri 22 °C	14	CFU/mL	100	9.02.2024 13:36	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	5.02.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	9.02.2024 13:36	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	11.12.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	11.12.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	11.12.2024	Temperatura vode	10	°C	/	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	11.12.2024	Temperatura zraka	1	°C	/	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	11.12.2024	Vonj	brez posebnosti		/	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	11.12.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	CFU/mL	100	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Preddvor, Vrtec Storžek, kuhinja, pipa	11.12.2024	Število kolonij pri 36 °C	1	CFU/mL	100	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Tupaliče, pipa pri cerkvi	6.08.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	12.08.2024 06:06	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Tupaliče, pipa pri cerkvi	6.08.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	12.08.2024 06:06	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Tupaliče, pipa pri cerkvi	6.08.2024	Temperatura vode	21,1	°C	/	12.08.2024 06:06	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Tupaliče, pipa pri cerkvi	6.08.2024	Temperatura zraka	23	°C	/	12.08.2024 06:06	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Tupaliče, pipa pri cerkvi	6.08.2024	Vonj	brez posebnosti		/	12.08.2024 06:06	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Tupaliče, pipa pri cerkvi	6.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	12.08.2024 06:06	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Tupaliče, pipa pri cerkvi	6.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	12.08.2024 06:06	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Amonij	<0.02	mg/L	0,5	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	/	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Električna prevodnost (20°C)	249	µS/cm	2500	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Enterokoki	0	CFU/100 mL	0	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Motnost	<0.1	NTU	/	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,8	mg/L	5	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Temperatura vode	6,8	°C	/	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Temperatura zraka	- 1	°C	/	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Vonj	brez posebnosti		/	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	pH	7,9		9,5	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.02.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	12.02.2024 06:27	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.04.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	9.04.2024 06:11	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.04.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	9.04.2024 06:11	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.04.2024	Temperatura vode	10,2	°C	/	9.04.2024 06:11	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.04.2024	Temperatura zraka	6	°C	/	9.04.2024 06:11	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.04.2024	Vonj	brez posebnosti		/	9.04.2024 06:11	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	9.04.2024 06:11	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	5.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	9.04.2024 06:11	SKLADEN

Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Amonij	<0.02	mg/L	0,5	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	/	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Električna prevodnost (20°C)	230	µS/cm	2500	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Enterokoki	0	CFU/100 mL	0	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Motnost	0,26	NTU	/	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,4	mg/L	5	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Temperatura vode	15,3	°C	/	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Temperatura zraka	10	°C	/	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/	/	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	pH	8,1		9,5	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	14.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	22.10.2024 06:05	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	11.12.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	11.12.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	11.12.2024	Temperatura vode	11,2	°C	/	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	11.12.2024	Temperatura zraka	1	°C	/	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	11.12.2024	Vonj	brez posebnosti	/	/	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	11.12.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	CFU/mL	100	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	Zgornja Bela, Vrtec Čriček, kuhinja, pipa	11.12.2024	Število kolonij pri 36 °C	1	CFU/mL	100	16.12.2024 12:32	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Amonij	<0.02	mg/L	0,5	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Barva (436 nm)	<0.1	m-1	/	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Električna prevodnost (20°C)	231	µS/cm	2500	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Enterokoki	0	CFU/100 mL	0	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Kalcij	29	mg/L	/	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Kalij	0,12	mg/L	/	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Karbonatna trdota	7,3	°N	/	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Magnezij	11	mg/L	/	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Motnost	0,32	NTU	/	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Nekarbonatna trdota	0,5	°N	/	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Nitrat	4	mg/L	50	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Nitrit	<0.01	mg/L	0,5	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,1	mg/L	5	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Skupna trdota	7,8	°N	/	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Temperatura vode	7,8	°C	/	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Temperatura zraka	19	°C	/	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Vonj	brez posebnosti	/	/	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	pH	8,1		9,5	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas po UV dezinfekciji, pipa	7.06.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	17.06.2024 06:14	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	/	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	Električna prevodnost (20°C)	320	µS/cm	2500	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	Enterokoki	0	CFU/100 mL	0	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	Motnost	0,28	NTU	/	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	Temperatura vode	7,8	°C	/	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	Temperatura zraka	5	°C	/	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/	/	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	pH	8,1		9,5	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	100	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	25.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	7.05.2024 06:28	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	/	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Električna prevodnost (20°C)	235	µS/cm	2500	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Enterokoki	0	CFU/100 mL	0	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Motnost	0,36	NTU	/	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Somatski kolifagi	0	PFU/100ml	/	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Temperatura vode	7,8	°C	/	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Temperatura zraka	13	°C	/	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Vonj	brez posebnosti	/	/	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	pH	8,2		9,5	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	100	21.05.2024 06:08	SKLADEN
Vodovod Preddvor	vodohran Nova vas pred UV dezinfekcijo, pipa	16.05.2024	Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	21.05.2024 06:08	SKLADEN